УТВЕРЖДАЮ:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 города Тюмени
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

_____ / Плашинова И. В. /
(ПОДПИСЬ / ФИО)

«02» апреля 2025год.

СОГЛАСОВАНО:
АО «УСТЭК» - ЕТО
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

_____ / Бондаренко А.Г.
(ПОДПИСЬ / ФИО)

«04» 04 2025 год.

План подготовки
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 города Тюмени
(наименование учреждения)
к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Общие сведения об учреждении		
1	Адрес учреждения	г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 63.
	ИНН учреждения	7202171509
	Телефон, электронная почта	50-50-52, dou51@obl72.ru
2	Организация, осуществляющая эксплуатацию и обслуживание теплопотребляющих установок,	ООО «СпецСантехАвтоматика»
	ИНН ОРГАНИЗАЦИИ	7202231363
	Телефон, электронная почта	8-922-075-74-73, ssa-rus@mail.ru
	Ответственный за тепловое хозяйство (телефон)	Виноградов С. А. 8 922 485 65 36
	Телефон диспетчерской службы	8 (3452) 610 473
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	
4	Общая площадь	
5	Наименование теплоснабжающей организации	Единая теплоснабжающая организация УСТЭК
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
7	Наличие элеваторного узла / теплового пункта	ИТП насосы смешения
8	Система отопления	Зависимая
9	Система ГВС наличие циркуляции в здании	Отсутствует
10	Наличие система ГВС / тип водоподогревателя	Пластинчатый теплообменник
11	Наличие автоматического регулятора системы ГВС	Имеется
12	Работоспособность погодозависимого оборудования	Работоспособно

8	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:						
8.1	ИТП (замена регулировочных клапанов, циркуляционных насосов, замена – ремонт теплообменников, запорной арматуры, обратных клапанов, измерительных приборов, трубопровода)	1.АКТ технического состояния. 2. Дефектная ведомость. 3.Локально сметный расчет.	С 07.07. по 18.07.25 г	АКТ выполненных работ (схема)			
8.2	восстановление работоспособности погодозависимого оборудования и КИПиА (контроллеры, датчики, реле давления, шкаф управления оборудования КИПиА)	1.АКТ технического состояния. 2. Дефектная ведомость. 3.Локально сметный расчет.	С 07.07 по 18.07.25 г.	АКТ выполненных работ (схема)			
8.3	- центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	1.АКТ технического состояния. 2. Дефектная ведомость. 3.Локально сметный расчет.		АКТ выполненных работ (схема)			
8.4	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	1.АКТ технического состояния. 2. Дефектная ведомость, 3.Локально сметный расчет,		АКТ выполненных работ (схема)			
8.5	- изоляция трубопроводов	АКТ технического состояния.		АКТ выполненных работ			